



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Governo

OFÍCIO EXTERNO Nº 4693/2021

Araucária, 16 de novembro de 2021.

Ao Senhor
CELSO NICÁCIO DA SILVA
DD. Presidente da Câmara
Câmara Municipal Araucária
Araucária/PR

Assunto: Resposta a Indicação nº. 1222/2021 - PA 99559/21.

Senhor Presidente,

Em resposta a indicação nº 1222/2021, do vereador Vagner José Chefer, que solicita grade de proteção na ponte do viaduto no bairro Estação, em cima da linha do trem, a Secretaria Municipal de Obras informou que realizou vistoria no local e fez alguns apontamentos:

- A defesa de concreto existente no local não permite a fixação de gradil;
- A fixação do gradil ao nível do passeio reduziria o já estreito passeio existente;
- O passeio no local não permite a passagem de pedestres em sentidos opostos de maneira adequada.

Com isso, a SMOP não identifica viabilidade técnica para instalação do gradil solicitado.

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:

**GENILDO PEREIRA
CARVALHO**

015.048.429-10
16/11/2021 13:13:58

GENILDO PEREIRA CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/11/2021 13:15 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/pp6193d92ed46bc>.
POR GENILDO PEREIRA CARVALHO-01504842910 - (015.048.429-10) EM 16/11/2021 13:15

