



## **PREFEITURA DE ARAUCÁRIA**

**OFÍCIO EXTERNO Nº 6565/2023 | PROCESSO Nº 149250/2023**

Araucária, 7 de dezembro de 2023.

Ao Senhor  
**BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**  
DD. Presidente da Câmara  
Câmara Municipal de Araucária  
Araucária/PR

**Assunto: Resposta a Indicação nº. 1549/2023 - PA 149250/23.**

Senhor Presidente,

Em resposta a indicação nº 1549/23, de iniciativa do vereador Fabio Pavoni, em que solicitou, o conserto do Grupo Motor Gerador de Energia Elétrica, que se encontra na sede da Guarda Municipal de Araucária, a Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSP, discorreu acerca do solicitado no relatório anexo.

Por oportuno, a Secretaria Municipal de Governo - SMGO agradece a iniciativa do presente Ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:  
**VANDERLEI FRANCISCO DE  
OLIVEIRA**

966.934.109-44  
08/12/2023 09:24:33

**VANDERLEI FRANCISCO DE OLIVEIRA**

**Secretário Municipal de Govern**





## **PREFEITURA DE ARAUCÁRIA**

**Assunto:** Processo nº 149.250/2023

**Referente:** Indicação nº 1.549/2023 - Vereador Fábio Pavoni

Para SMGO

Prezado Senhor

Conforme a Indicação nº 1.549/2023 do Vereador Fábio Pavoni, segue a resposta frente ao fato, assunto que eu tratei pessoalmente na Câmara dos Vereadores na sessão ordinária nº 116, realizada no dia 21 de novembro de 2023.

Ao Vereador

Prezado Vereador Fábio Pavoni,

Em resposta à sua indicação nº 1549/2023, que solicita o conserto do Grupo Motor Gerador de Energia Elétrica na sede da Guarda Municipal de Araucária, informamos o seguinte:

- Primeiramente cabe esclarecer que a queda de energia ocorre em toda a região do nosso bairro, ela ocorre esporadicamente, este problema é gerado pela Companhia de Energia. Diante de tal realidade e das quedas no fornecimento de energia que ocorreram até a presente data, não foram registrados prejuízos relevantes. Mesmo assim, imediatamente após o primeiro acontecimento a Guarda Municipal iniciou os trabalhos, considerando o apoio dos profissionais de outras secretarias, para estudar uma solução para o problema de maneira emergencial.
- A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) já tomou as medidas necessárias para amenizar as causas deste problema, conforme processo nº 135945 /2023, prevendo a transferência de patrimônio para a SMSP, bem como, a manutenção e instalação do GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA, “gerador de energia” na rede elétrica do prédio, com capacidade suficiente para atender à demanda do local.





## PREFEITURA DE ARAUCÁRIA

- Esta foi apenas a primeira medida tomada, mas não foi a única porque além dela, a SMSP, mantendo a responsabilidade, comprometimento e excelência de sempre no trato administrativo, como estamos demonstrando nos últimos tempos, acompanhado de profissionais de outras secretarias, têm realizado estudos para solucionar o problema de forma definitiva. Vale destacar que a aquisição do imóvel da SMSP efetivou-se no ano de 2023 e só após a vinda do Centro de Controle de Operações a estas instalações é que se evidenciou tal necessidade.
- Por fim, esclarecemos que não se trata de uma inoperância de equipamento por falta de manutenção conforme foi apontado na justificativa da indicação porque este fato não existiu. O equipamento em tela não era da SMSP e nem mesmo ele foi instalado. Mas a transferência dele para a SMSP foi realizada no intuito de solucionar o problema emergencialmente sendo esta a solução encontrada para o momento, a qual prevê a contratação de empresa especializada para manutenção do equipamento e posterior instalação.

Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Segue para conhecimento e demais considerações.

Atenciosamente.

Araucária, 06 de dezembro de 2023.



Assinado digitalmente por:

**LINCOLN ROBERTO**

**STYGAR**

100.474.219-32

06/12/2023 16:27:26

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**Lincoln Roberto Stygar**  
Secretário Municipal de Segurança Pública

**Secretaria Municipal  
de Segurança Pública**

+55 41 3614-7570  
gmarecepcao@gmail.com  
Rua Ângelo Perini, 20 - Estação  
CEP 83702 185 - Araucária / PR



## Processo Nº 158152 / 2023 - [Tramitando]

Código Verificador: PJ47816N

**Requerente:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**Detalhes:** Resposta a Indicação nº. 1549/2023 - PA 149250/23.

**Assunto:** DOCUMENTOS LEGISLATIVOS

**Subassunto:** OFÍCIO EXTERNO

**Procurador:** PATRICIA KOPIAK

**Previsão:** 12/12/2023

### Anexos

Descrição	Usuário	Data
OFÍCIO_6565_2023.pdf	PATRICIA KOPIAK	12/12/2023
OFÍCIO_6565_2023 I.pdf	PATRICIA KOPIAK	12/12/2023
Comprovante de Abertura do Processo - 1064469.pdf	PATRICIA KOPIAK	12/12/2023

### Histórico

**Setor:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Setor Origem:** SMGO - RECEPÇÃO DE PROCESSOS

**Setor Destino:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Saída:** 12/12/2023 11:09

**Entrada:** 14/12/2023 10:44

**Movimentado por:** PATRICIA KOPIAK

**Recebido por:** CAROLINI MENDES ROMANO DE OLIVEIRA

**Observação:** Resposta a Indicação nº. 1549/2023 - PA 149250/23.

**Setor:** SMGO - RECEPÇÃO DE PROCESSOS

**Abertura:** 12/12/2023 11:09

**Entrada:** 12/12/2023 11:09:44

**Usuário:** PATRICIA KOPIAK

**Recebido por:** PATRICIA KOPIAK

**Observação:** Resposta a Indicação nº. 1549/2023 - PA 149250/23.

**Setor:** CMA - GABINETE FABIO PAVONI

**Setor Origem:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Setor Destino:** CMA - GABINETE FABIO PAVONI

**Saída:** 14/12/2023 10:45

**Entrada:**

**Movimentado por:** CAROLINI MENDES ROMANO DE OLIVEIRA

**Recebido por:**

**Observação:** ENCAMINHO RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 1549/2023