

OFÍCIO EXTERNO Nº 808/2025 | PROCESSO Nº 34640/2025

Araucária, 28 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Fabio Rodrigo Pedroso
Vereador
Câmara Municipal
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Processo nº 34640/2025

Em resposta ao Processo nº 32458/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, diante da análise feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a Rua Antônio Brunatto (delimitada pelas ruas Manoel Ribas e Segismundo Kuchenny) possui aproximadamente 410 metros de extensão, tendo em sua totalidade 12 luminárias instaladas, o que traz um valor médio de vãos de 35 metros aproximadamente.

As 12 luminárias instaladas possuem as seguintes potências: 3 de 100 W, 4 de 150 W, 4 de 180 W e 1 de 240 W.

De acordo com a NBR5101, a via é do tipo local.

Considerando que as luminárias utilizadas pela Prefeitura Municipal de Araucária possuem eficiência elevada de luminosidade por Watt, e de acordo com a NBR5101, as luminárias adequados para essa via seriam de 60 a 80 W.

Portanto, de acordo com as normas, as luminárias instaladas atualmente na via solicitada suprem o mínimo necessário com folgas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
**EDISON ROBERTO DA
SILVA**
028.930.519-52
28/02/2025 07:21:48
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

EDISON ROBERTO DA SILVA
SMGO - SECRETÁRIO





Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 34640/2025

GUIA DE TRAMITAÇÃO

À CMA - GABINETE FABIO PEDROSO

ENCAMINHO RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 394/2025.

Araucária, 01/04/2025 10:13

STEPHANIE APARECIDA FAGUNDES OLIVEIRA
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO